

2026 年大连市水务集团水资源有限公司  
防雷检测（工程）项目询价函



各报价单位：

大连市水务集团水资源有限公司为保障所辖工程运行状态良好，需要对相关重点点位进行防雷检测。现邀请贵单位参与本次询价，将有关事项说明如下：

一、项目名称

2026 年大连市水务集团水资源有限公司防雷检测（工程）项目

二、项目概况

1、你方完成我方共 1217 处点位的防雷检测。

2、向我方提供全部点位的《防雷装置检测报告》（包含各点位周围环境说明及测量数据）。

三、项目预算

¥85,000.00（大写：捌万伍仟元整），超过预算为无效报价。

四、资金来源及付款方式

资金来源为自有资金。我方收到你方提供的正规发票及全部《防雷装置检测报告》，并经我方审核无误后，30 日内以支票（电汇）方式一次性支付。

五、报价单位资格条件

1 在中国境内注册的法人或其他组织；

2 投标人须具有以下资质条件：

①投标人须具有省级或省级以上气象主管部门颁发的甲级《雷电

防护装置检测资质证》；

3 辽宁省内的投标人须是在辽宁省气象局官网最新公示的“辽宁省行政区域内雷电防护装置检测资质单位名录”内的资质单位，辽宁省省外投标人须是在辽宁省气象局官网最新公示的“省外雷电防护装置检测资质单位信息报告登记的公示”名录内的资质单位，提供官网最新公示的查询截图。

## 六、检测技术人员资格条件

1 依据国家标准 GB/T 32938-2016《防雷装置检测服务规范》和中国气象局令第 38 号《雷电防护装置检测资质管理办法》之规定，结合本项目实际情况，投标人配备持有“雷电防护装置检测技术人员能力评价考试(核)合格证”的检测技术人员数量不少于三人，且同时具有中级或中级以上技术职称，提供职称证原件扫描件（职称证为原国家人事部门或现人力资源和保障部门评审颁发的职称证）。其中至少有一名检测技术人员同时具备安全生产知识和管理能力及电工作业能力，提供市级或市级以上应急管理部门颁发的“安全生产知识和管理能力培训及考核合格证”原件扫描件和官网查询网址及官网查询截图，提供应急管理部门颁发的电工作业证原件扫描件和电工作业证官网查询截图。上述人员须附在投标人单位缴纳的社会保险证明（提供：①投标人为其缴纳的距投标日前六个月当地社保部门盖章的社会保险证明；②人社局官网查询所需信息，便于招标单位对其真实性核查，提供的查询信息不准确导致无从核查的为无效投标文件）。上述人员须附本人身份证原件扫描件。

2 中标后，上述人员未经招标人许可不得更换，检测期限内招标人将代为保管上述人员证书原件，在检测工程未竣工前不允许其参加其他项目投标。

3、上述人员提供的资料必须真实可信，如有弄虚作假，一旦被发现将按废标处理，并追究有关单位、人员责任。

注：（1）投标人在投标截止时间前，在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）或“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）中被列入失信被执行人名单的，或在“国家企业信用信息公示系统”（[www.gsxt.gov.cn](http://www.gsxt.gov.cn)）中被列入严重违法失信企业名单的，不得参加本招标项目，具体以现场网络查询为准；

（2）本项目（不接受）联合体投标。

## 七、报价须知

### 1.报价文件须包含：

- （1）法定代表人身份证明（附件 1）；
- （2）授权委托书（如有）（附件 2）；
- （3）报价书原件（附件 3）；
- （4）营业执照（年检合格）副本；
- （5）资质证书；
- （6）其他需要说明的文件。

2.报价文件须每页加盖单位公章并扫描为 pdf 格式。

## 八、报价文件递交截止时间及方式

有意参加此次报价的单位，请于 2026 年 6 月 10 日 17:00 前，将报价文件在线递交到大连市水务集团数字化采购管理平台。

#### 九、中选原则

在完全满足询价函所有实质性要求（包括资质、人员、服务等）的前提下，按报价由低到高确定成交候选人。报价相同的，由采购人根据报价单位提供的其他有利条件（如类似项目业绩、服务承诺等）综合评审确定。

#### 十、联系方式

单位名称：大连市水务集团水资源有限公司

联系人：张凯旗

联系电话：0411-83707196



附件 1：法定代表人身份证明样式

附件 2：授权委托书（如有）样式

附件 3：大连市水务集团水资源有限公司雷电防护装置检测报价表

## 附件 1

## 法定代表人身份证明

单位名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_身份证号码：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_系\_\_\_\_\_（单位名称）的法定代表人。其签名为  
字迹为：\_\_\_\_\_。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

单位：\_\_\_\_\_（盖法人公章）

年 月 日

## 附件 2

## 授权委托书（如有）

本人\_\_\_\_(姓名)系\_\_\_\_(单位名称)的法定代表人，现授权委托我公司的(姓名)为我公司法定代表人授权委托代理人，授权其代表我公司参加（项目名称）的询价活动。该代理人根据授权，可以代表我公司处理与询价有关事务，签订本项目合同。在授权范围内，该代理人的一切行为均代表我公司，我公司将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。

委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无权转换代理权。特此委托。

附：1、授权委托书代理人身份证复印件及联系方式

2、授权委托书代理人的企业职工基本养老保险缴费证明

单位：\_\_\_\_\_（盖法人公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：\_\_\_\_\_

年 月 日

注：法定代表人授权委托代理人的企业职工基本养老保险缴费证明，所载供应商为授权委托代理人缴纳基本养老保险的缴费记录不能少于连续 3 个月，最后一个缴费时间不得早于报价文件递交截止时间上个月且基本养老保险缴费证明能够体现出缴费年月。

## 附件 3

大连市水务集团水资源有限公司雷电防护装置检测报价表

序号	地点	位置	检测点数量	标准单价	标准金额	优惠单价	优惠金额	收费标准参考文件对应项目
1	瓦房店供水分公司-办公楼	接闪带接地	2	60	120			附件三、电子信息系统、电器设备或设施防雷装置安全性能定期检测收费标准
2		楼顶空调机组与接闪导体过渡电阻	1	60	60			
3		引下线测试点接地	3	60	180			
4		4L 消防泵房配电箱接地	1	60	60			
5		4L 消防泵房配电箱电源 SPD 接地	1	100	100			
6		4L 东侧楼层配电箱接地	1	60	60			
7		4L 东侧楼层配电箱电源 SPD 接地	1	60	60			
8		4L 西侧楼层配电箱接地	1	60	60			
9		4L 西侧楼层配电箱电源 SPD 接地	1	60	60			
10		3L 东侧楼层配电箱接地	1	60	60			
11		3L 东侧楼层配电箱电源 SPD 接地	1	60	60			
12		2L 机房静电地板接地	1	60	60			
13		2L 机房 1#配电柜接地	1	60	60			
14		2L 机房 UPS 配电柜接地	1	60	60			
15		2L 机房 UPS 配电柜 SPD 接地	1	100	100			

16	2L 机房交流 工作接地	1	100	100			
17	2L 机房网络 机柜接地	2	60	120			
18	2L 机房路灯 照明箱接地	1	60	60			
19	2L 机房路灯 照明箱 SPD 接地	1	100	100			
20	1L 配电室配 电柜接地	1	60	60			
21	1L 配电室配 电柜 SPD 接 地	1	100	100			
22	1L 配电室配 电柜交流工 作接地	1	100	100			
23	1L 配电室配 电柜电源防 雷设施接地	1	60	60			
24	1L 配电室等 电位端子箱 接地	1	60	60			
25	1L 档案室配 电箱接地	1	60	60			
26	1L 档案室配 电箱 SPD 接 地	1	100	100			
27	1L 食堂配电 箱接地	1	60	60			
28	1L 食堂配电 箱 SPD 接地	1	100	100			
29	1L 消控室配 电箱接地	1	60	60			
30	1L 消控室配 电箱 SPD 接 地	1	100	100			
31	1L 消控室消 控柜接地	1	60	60			
32	1L 消控室监 控柜接地	1	60	60			
33	1L 消控室火 灾报警柜接 地	1	60	60			

附件三、电  
子信息系  
统、电器设  
备或设施防  
雷装置安全  
性能定期检  
测收费标准

34		1L 消控室 EPS 柜接地	1	60	60		
35		办公楼楼顶 东侧风机接 地	1	60	60		
36		办公楼楼顶 东侧烟囱接 地	4	60	240		
37		办公楼楼顶 西侧空调接 地	4	60	240		
38		办公楼楼顶 西侧风机接 地	2	60	120		
39		办公楼楼顶 西侧烟囱接 地	3	60	180		
40		1L 档案室照 明配电箱接 地	1	60	60		
41		1L 档案室照 明配电箱 SPD 接地	1	100	100		
42		1L 消控室双 电源箱接地	1	60	60		
43		1L 消控室双 电源箱 SPD 接地	1	100	100		
44	瓦房店供水 分公司-体 育馆	接闪带接地	2	60	120		
45		金属屋面彩 钢板接地	2	60	120		
46		引下线测试 点接地	2	60	120		
47		1L 总配电配 电箱接地	1	60	60		
48		1L 总配电配 电箱电源 SPD 接地	1	100	100		
49		1L 总配电配 电箱交流工 作接地	1	100	100		
50		1L 总配电配 电箱防雷设 施接地	1	100	100		

51		1L 总配电等电位端子箱接地	1	60	60			测收费标准
52		2L 楼层配电箱接地	1	60	60			
53	瓦房店供水分公司-门卫室	配电箱接地	1	60	60			
54		配电箱交流工作接地	1	100	100			
55		配电箱电源防雷设施接地	1	100	100			
56		机柜接地	1	60	60			
57		等电位端子箱接地	1	60	60			
58	东风管理站	接闪带接地	2	60	120			
59		外爬梯接地	1	60	60			
60		烟囱接地	1	60	60			
61		楼顶金属杆接地	1	60	60			
62		引下线测试点接地	2	60	120			
63		1L 室外用电控制箱接地	1	60	60			
64		1L 室外用电控制箱 SPD 接地	2	60	120			
65		1L 设备室等电位端子箱	1	60	60			
66		1L 楼层分配电箱接地	1	60	60			
67		1L 楼层分配电箱 SPD 接地	1	100	100			
68		1L 设备室总配电箱接地	1	60	60			
69		1L 设备室总配电箱 SPD 接地	1	100	100			
70		1L 设备室总配电箱交流工作接地	1	100	100			
71		1L 设备室总配电箱电源防雷设施接	1	100	100			

		地					
72		1L 设备室配电箱接地	1	60	60		
73		1L 设备室配电箱 1# SPD 接地	1	100	100		
74		1L 设备室配电箱 2# SPD 接地	1	100	100		
75		2L 楼层分配配电箱接地	1	60	60		
76		2L 楼层分配配电箱 SPD 接地	1	100	100		
77		2L 设备室配电箱接地	1	60	60		
78		2L 设备室配电箱 SPD 接地	1	100	100		
79		2L 设备室 UPS 柜接地	1	60	60		
80		2L 设备室 UPS 柜 SPD 接地	1	100	100		
81	得利寺管理站	接闪带接地	2	60	120		附件三、电子信息系统、电器设备或设施防雷装置安全性能定期检测收费标准
82		烟囱接地	1	60	60		
83		楼顶金属杆接地	1	60	60		
84		引下线测试点接地	2	60	120		
85		1L 室外用电控制箱接地	1	60	60		
86		1L 室外用电控制箱 SPD 接地	1	100	100		
87		1L 楼层分配配电箱接地	1	60	60		
88		1L 楼层分配配电箱 SPD 接地	1	100	100		
89		1L 总配电箱接地	1	60	60		

90		1L 总配电箱 SPD 接地	1	100	100		
91		1L 总配电箱 交流工作接 地	1	100	100		
92		1L 总配电箱 电源防雷设 施接地	1	100	100		
93		1L 机房配电 箱接地	1	60	60		
94		1L 机房室配 电箱 SPD 接 地	1	100	100		
95		1L 机房 UPS 柜接地	1	60	60		
96		1L 机房 UPS 柜 SPD 接地	1	100	100		
97		1L 机房机柜 接地	2	60	120		
98		2L 楼层分配 电箱接地	1	60	60		
99		2L 楼层分配 电箱 SPD 接 地	1	100	100		
100		2L 设备间电 源柜接地	1	60	60		
101		2L 设备间电 源柜 SPD 接 地	1	100	100		
102		外管道接地	1	60	60		
103		接闪带接地	2	60	120		
104		楼顶空调机 组与接闪导 体过渡电阻	1	60	60		
105	乐甲泵站- 综合楼	楼顶通气扇 组与接闪导 体过渡电阻	1	60	60		附件三、电 子信息系 统、电器设 备或设施防 雷装置安全 性能定期检 测收费标准
106		引下线测试 点接地	2	60	120		
107		1L 配电室配 电柜接地	1	60	60		
108		1L 配电室配 电柜 SPD 接 地	1	100	100		

109		1L 配电室配电柜交流工作接地	1	100	100		
110		1L 配电室配电柜电源防雷设施接地	1	100	100		
111		1L 配电室等电位端子箱接地	1	60	60		
112		1L 消控室配电箱接地	1	60	60		
113		1L 消控室消控柜接地	1	60	60		
114		1L 消控室火灾报警柜接地	1	60	60		
115		2L 机房静电地板接地	1	60	60		
116		2L 机房网络机柜接地	2	60	120		
117		2L 机房逆变配电柜接地	1	60	60		
118		2L 机房逆变配电柜 SPD 接地	1	100	100		
119		2L 机房逆变配电柜交流工作接地	1	100	100		
120		2L 机房配电箱接地	1	60	60		
121		2L 机房配电箱 SPD 接地	1	100	100		
122		2L 机房配电箱交流工作接地	1	100	100		
123	乐甲泵站- 厂房、泵房	接闪带接地	2	60	120		
124		引下线测试点接地	4	60	240		
125		1L 楼层配电箱接地	1	60	60		
126		2L 楼层配电箱接地	1	60	60		
127		低压室配电柜接地	2	60	120		

128		低压室配电柜 SPD 接地	2	100	200		
129		低压室配电柜交流工作接地	1	100	100		
130		低压室配电柜电源防雷设施接地	1	100	100		
131		低压室 UPS 电池柜	2	60	120		
132		低压室 UPS 控制柜	1	60	60		
133		测控室 LCU 柜接地	3	60	180		
134		测控室 LCU 柜 SPD 接地	3	100	300		
135		测控室 5 号机组 PLC 柜接地	1	60	60		
136		测控室 5 号机组 PLC 柜 SPD 接地	1	100	100		
137		测控室控制柜接地	2	60	120		
138		测控室电源柜接地	1	60	60		
139		测控室电源柜 SPD 接地	1	100	100		
140		直流屏柜接地	1	60	60		
141		直流屏柜 SPD 接地	1	100	100		
142		直流屏工作接地	1	100	100		
143		水泵接地	6	60	360		
144		水泵控制柜接地	6	60	360		
145	乐甲泵站- 锅炉房	烟囱接地	1	60	60		
146		配电箱接地	1	60	60		
147		配电箱 SPD 接地	1	100	100		
148		配电箱电源交流工作接地	1	100	100		
附件三、电子信息系统、电器设备或设施防雷装置安全性能定期检测收费标准							

149		配电箱电源 防雷设施接 地	1	100	100		
150		锅炉接地	1	60	60		
151	乐甲泵站- 门卫室	配电箱接地	1	60	60		
152		配电箱电源 交流工作接 地	1	100	100		
153	双塔加压泵 站-办公楼	接闪带接地	2	60	120		
154		楼顶空调机 组与接闪导 体过渡电阻	1	60	60		
155		空调配电箱 接地	1	60	60		
156		引下线测试 点接地	2	60	120		
157		1L 配电室配 电柜接地	1	60	60		
158		1L 配电室配 电柜 SPD 接 地	1	100	100		
159		1L 配电室配 电柜交流工 作接地	1	100	100		
160		1L 配电室配 电柜电源防 雷设施接地	1	100	100		
161		1L 消控室消 控柜接地	1	60	60		
162		2L 机房静电 地板接地	1	60	60		
163		2L 机房网络 机柜接地	1	60	60		
164	2L 机房逆变 柜接地	1	60	60			
165	2L 机房逆变 柜工作接地	1	100	100			
166	2L 机房配电 柜接地	1	60	60			
167	2L 机房配电 柜 SPD 接地	1	100	100			
168	2L 通讯房机 柜接地	1	60	60			

附件三、电  
子信息系  
统、电器设  
备或设施防  
雷装置安全  
性能定期检  
测收费标准

169		2L 通讯房机 柜 SPD 接地	1	100	100		
170		2L 通讯房配 电箱接地	1	60	60		
171		2L 通讯房配 电箱 SPD 接 地	1	100	100		
172	双塔加压泵 站-泵房	接闪带接地	2	60	120		
173		引下线测试 点接地	2	60	120		
174		主厂房直流 检测电源屏 接地	4	60	240		
175		电源屏工作 接地	1	60	60		
176		低压室配电 柜接地	2	60	120		
177		低压室配电 柜 SPD 接地	2	100	200		
178		低压室配电 柜交流工作 接地	1	100	100		
179		低压室配电 柜电源防雷 设施接地	1	100	100		
180		LCU 柜接地	4	60	240		
181		LCU 柜 SPD 接地	4	100	400		
182		电源柜接地	1	60	60		
183		电源柜 SPD 接地	1	100	100		
184		水泵接地	6	60	360		
185		水泵控制柜 接地	6	60	360		
186		泵房吊车接 地	1	60	60		
187		测控间机柜 接地	1	60	60		
188		测控间机柜 SPD 接地	1	100	100		
189		中控室控制 台接地	1	60	60		
190	旗杆接地	3	60	180			附件三、电 子信息系
191	泵房外爬梯	3	60	180			

192	双塔加压泵站-门卫	配电箱接地	1	60	60		统、电器设备或设施防雷装置安全性能定期检测收费标准	
193		配电箱 SPD 接地	1	100	100			
194		配电箱电源工作接地	1	100	100			
195		等电位端子箱接地	1	60	60			
196		锅炉接地	1	60	60			
197		锅炉烟囱接地	1	60	60			
198		锅炉控制柜接地	4	60	240			
199		锅炉配电箱接地	1	60	60			
200		锅炉配电箱 SPD 接地	1	100	100			
201		得胜管理站	烟囱接地	1	60	60		
202			金属爬梯接地	1	60	60		
203	办公室配电箱接地		1	60	60			
204	办公室配电箱 SPD 接地		1	100	100			
205	办公室配电箱电源工作接地		1	100	100			
206	配电室配电柜接地		1	60	60			
207	配电室配电柜 SPD 接地		1	100	100			
208	爬梯接地		2	60	120			
209	八家子管理站	总配电接地	1	60	60			
210		总配电箱工作接地	1	100	100			
211		总配电箱电源 SPD 接地	1	100	100			
212		应急电源柜接地	1	60	60			
213		应急电源柜 SPD 接地	1	100	100			
214		监控机柜接地	1	60	60			
215		网络交换机	1	60	60			

		柜接地					
216		高频电源柜接地	1	60	60		
217		接闪带接地电阻	2	60	120		
218		机房电源箱接地	1	60	60		
219		机房电源箱 SPD 接地	1	100	100		
220		外管道接地	1	60	60		
221	邱店管理站	引下线接地	4	60	240		
222		总配电箱接地	1	60	60		
223		总配电箱交流工作接地	1	100	100		
224		总配电箱电源 SPD 接地	1	100	100		
225		应急电源接地	1	60	60		
226		监控机柜接地	1	60	60		
227		网络交换机柜接地	1	60	60		
228		高频电源柜接地	1	60	60		
229		接闪带接地电阻	2	60	120		
230		机房高频开关电源柜接地	1	60	60		
231		机房高频开关电源柜 SPD 接地	1	100	100		
232		机房配电箱接地	1	60	60		
233		机房配电箱 SPD 接地	1	100	100		
234		机房发电控制柜接地	1	60	60		
235		机房发电控制柜 SPD 接地	1	100	100		
236	宫泡管理站	引下线接地	4	60	240		

附件三、电子信息系统、电器设备或设施防雷装置安全性能定期检测收费标准

237	-办公楼	总配电柜接地	1	60	60			
238		总配电柜交流工作接地	1	100	100			
239		总配电柜电源 SPD 接地	1	100	100			
240		监控机柜接地	1	60	60			
241		应急电源柜接地	1	60	60			
242		网络机柜接地	1	60	60			
243		接闪带接地电阻	2	60	120			
244		2L 微机室 UPS 柜接地	1	60	60			
245		2L 微机室 UPS 电池柜接地	1	60	60			
246		2L 微机室机柜接地	2	60	120			
247		宫泡管理站 -进水闸室	配电柜接地	1	60	60		
248			操作平台接地	1	60	60		
249	监控柜接地		1	60	60			
250	引下线接地		2	60	120			
251	接闪带接地电阻		2	60	120			
252	2L 配电箱接地		1	60	60			
253	2L 配电箱 SPD 接地		1	100	100			
254	宫泡管理站 -泄水闸室	引下线接地	2	60	120			
255		配电柜接地	1	60	60			
256		监控柜接地	1	60	60			
257		均压带接地	2	60	120			
258		操作平台接地	1	60	60			
259		接闪带接地电阻	2	60	120			
260		2L 低压电动机接地	1	60	60			
261		2L 低压电动机	1	100	100			

附件三、电子信息系统、电器设备或设施防雷装置安全性能定期检测收费标准

		柜 SPD 接地					
262	宫泡管理站 - 节制闸室	引下线接地	2	60	120		
263		配电柜接地	1	60	60		
264		监控柜接地	1	60	60		
265		均压带接地	2	60	120		
266		操作平台接 地	1	60	60		
267		接闪带接地 电阻	2	60	120		
268		2L 低压电动 柜接地	1	60	60		
269		2L 低压电动 柜 SPD 接地	1	100	100		
270		太平庄管理 站	引下线接地	4	60	240	
271	配电柜接地		1	60	60		
272	配电柜交流 工作接地		1	100	100		
273	配电柜电源 SPD 接地		1	100	100		
274	应急电源柜 接地		1	60	60		
275	网络机柜接 地		1	60	60		
276	监控机柜接 地		1	60	60		
277	高频电源柜 接地		1	60	60		
278	静电地板接 地接地		1	60	60		
279	楼层配电箱 接地		1	60	60		
280	楼层配电箱 SPD 接地		1	100	100		
281	接闪带接地 电阻		2	60	120		
282	楼层配电箱 接地		1	60	60		
283	楼层配电箱 SPD 接地		1	100	100		
284	总配电箱接 地		1	60	60		
285	总配电箱 SPD 接地		1	100	100		

286	引碧机关办 公楼	防雷引下线 接地	10	60	600			附件三、电 子信息系 统、电器设 备或设施防 雷装置安全 性能定期检 测收费标准
287		机房内部网 络交换机柜 接地	1	60	60			
288		机房外部网 络交换机柜 接地	1	60	60			
289		金属爬梯接 地	1	60	60			
290		UPS 电源柜 接地	1	60	60			
291		总配电箱接 地	1	60	60			
292		总配电箱交 流工作接地	1	100	100			
293		总配电箱电 源 SPD 接地	1	100	100			
294		接闪带接地 电阻	2	60	120			
295		莲山仓库- 宿舍楼	引下线接地	4	60	240		
296	总配电箱接 地		1	60	60			
297	总配电箱交 流工作接地		1	100	100			
298	总配电箱电 源 SPD 接地		1	100	100			
299	接闪带接地 电阻		2	60	120			
300	烟囱接地		1	60	60			
301	莲山仓库- 北大库	引下线接地	6	60	360			
302		接闪带接地 电阻	2	60	120			
303	莲山仓库- 西大库	引下线接地	6	60	360			
304		接闪带接地 电阻	2	60	120			
305	莲山仓库- 小仓库	引下线接地	4	60	240			
306		接闪带接地 电阻	2	60	120			
307	青云河管理 站	总配电柜接 地	1	60	60			
308		总配电柜交 流工作接地	1	100	100			

309		总配电箱电源 SPD 接地	1	100	100		
310		机房配电柜接地	1	60	60		
311		机房配电柜交流工作接地	1	100	100		
312		监控机柜接地	1	60	60		
313		应急电源柜接地	1	60	60		
314		接闪带接地电阻	2	60	120		
315		锅炉房烟囱接地	1	60	60		
316	十八场管理站	引下线接地	4	60	240		
317		总配电箱接地	1	60	60		
318		总配电箱交流工作接地	1	100	100		
319		总配电箱电源 SPD 接地	1	100	100		
320		监控机柜接地	1	60	60		
321		应急电源接地	1	60	60		
322		网络机柜接地	1	60	60		
323		接闪带接地电阻	2	60	120		
324		机房控制箱接地	1	60	60		
325		机房控制箱 SPD 接地	1	100	100		
326	十八场管理站-闸室	引下线接地	2	60	120		
327		配电柜接地	1	60	60		
328		操作平台接地	1	60	60		
329		接闪带接地电阻	2	60	120		
330	洼子店管理站	总配电箱接地	1	60	60		
331		总配电箱交流工作接地	1	100	100		

附件三、电子信息系统、电器设备或设施防雷装置安全性能定期检测收费标准

332		总配电箱电源 SPD 接地	1	100	100		
333		应急配电柜接地	1	60	60		
334		应急配电柜交流工作接地	1	100	100		
335		应急配电柜电源 SPD 接地	1	100	100		
336		监控机柜接地	1	60	60		
337		网络交换机接地	1	60	60		
338		流量机柜接地	1	60	60		
339		烟囱接地	1	60	60		
340		微机室高频开关电源柜接地	1	60	60		
341		微机室高频开关电源柜 SPD 接地	1	60	60		
342		机房控制柜接地	1	60	60		
343		机房控制柜 SPD 接地	1	60	60		
344	徐屯管理站	总配电箱接地	1	60	60		
345		总配电箱交流工作接地	1	100	100		
346		总配电箱电源 SPD 接地	1	100	100		
347		监控机柜接地	1	60	60		
348		楼层配电箱接地	1	60	60		
349		楼层配电箱 SPD 接地	1	100	100		
350		应急电源柜接地	1	60	60		附件三、电子信息系统、电器设备或设施防
351		网络机柜接地	1	60	60		

352		高频电源柜 接地	1	60	60			雷装置安全 性能定期检 测收费标准
353		接闪带接地 电阻	2	60	120			
354		烟囱接地	1	60	60			
355		机房发电控 制箱接地	1	60	60			
356		机房发电控 制箱 SPD 接 地	1	60	60			
357	玉皇庙管理 站	总配电柜接 地	1	60	60			
358		总配电柜交 流工作接地	1	100	100			
359		总配电柜电 源 SPD 接地	1	100	100			
360		应急电源柜 接地	1	60	60			
361		监控机柜接 地	1	60	60			
362		网络机柜接 地	1	60	60			
363		视频电源柜 接地	1	60	60			
364		机房网络配 电箱接地	1	60	60			
365		机房网络配 电箱 SPD 接 地	1	100	100			
366		机房自动发 电配电箱接 地	1	60	60			
367		机房自动发 电配电箱 SPD 接地	3	100	300			
368		机房终端信 号机柜接地	1	60	60			
369		机房终端信 号机柜 SPD 接地	8	100	800			
370	玉皇庙管理 站-闸室	配电柜接地	1	60	60			
371		操作平台接 地	1	60	60			
372		控制柜接地	1	60	60			

373		控制柜 SPD 接地	1	100	100			
374	汤屯管理站	总配电箱接 地	1	60	60			
375		总配电箱交 流工作接地	1	100	100			
376		总配电箱电 源 SPD 接地	1	100	100			
377		应急电源柜 接地	1	60	60			
378		网络交换机 柜接地	1	60	60			
379		高频电源柜 接地	1	60	60			
380		监控机柜接 地	1	60	60			
381		接闪带接地 电阻	2	60	120			
382		机房配电箱 接地	1	60	60			
383		机房配电箱 SPD 接地	2	100	200			
384		机房控制柜 接地	1	60	60			
385		机房控制柜 SPD 接地	2	100	200			
386		张道管理站	总配电箱接 地	1	60	60		
387			总配电箱交 流工作接地	1	100	100		
388	总配电箱电 源 SPD 接地		1	100	100			
389	应急电源柜 接地		1	60	60			
390	网络交换机 柜接地		1	60	60			
391	监控机柜接 地		1	60	60			
392	高频电源柜 接地		1	60	60			
393	烟囱接地		1	60	60			
394	机房配电箱 接地		2	60	120			
							附件三、电 子信息系 统、电器设 备或设施防 雷装置安全 性能定期检 测收费标准	

395		机房配电箱 SPD 接地	2	100	200		
396	大刘家管理 站	接闪带接地	2	60	120		
397		引下线接地	2	60	120		
398		总配电箱接 地	1	60	60		
399		总配电箱 SPD 接地	1	100	100		
400		总配电箱工 作接地	1	100	100		
401		监控柜接地	1	60	60		
402		大刘家泵站 -综合楼	接闪带接地	2	60	120	
403	测试点接地		4	60	240		
404	2L 配电箱接 地		1	60	60		
405	2L 配电箱 SPD 接地		1	100	100		
406	2L 配电箱电 源工作接地		1	100	100		
407	2L 配电箱电 源防雷设施 接地		1	100	100		
408	1L 配电箱接 地		1	60	60		
409	1L 配电箱 SPD 接地		1	100	100		
410	1L 配电箱电 源工作接地		1	100	100		
411	1L 配电箱电 源防雷设施 接地		1	100	100		
412	大刘家泵站 -泵房		接闪带接地	2	60	120	
413		引下线测试 点接地	2	60	120		
414		低压室静电 地板接地接 地	1	60	60		
415		低压室 1#配 电柜接地	1	60	60		
416		低压室 1#配 电柜 SPD 接 地	1	100	100		
附件三、电 子信息系 统、电器设 备或设施防 雷装置安全 性能定期检 测收费标准							

417		低压室配电柜电源工作接地	1	100	100		
418		低压室配电柜电源防雷设施接地	1	100	100		
419		低压室 2#配电柜接地	1	60	60		
420		低压室 2#配电柜 SPD 接地	1	100	100		
421		低压室直流屏柜接地	1	60	60		
422		低压室直流屏柜 SPD 接地	1	100	100		
423		低压室 PLC 柜接地	4	60	240		
424		低压室 PLC 柜 SPD 接地	4	100	400		
425		水泵接地	6	60	360		
426		水泵控制箱接地	6	60	360		
427		UPS 电池柜接地	1	60	60		
428		UPS 控制柜接地	1	60	60		
429	大刘家泵站-净水、加药间	接闪带接地	2	60	120		
430		1#测试点接地	4	60	240		
431		配电箱接地	1	60	60		
432		配电箱 SPD 接地	1	100	100		
433		配电箱电源工作接地	1	100	100		
434		配电箱电源防雷设施接地	1	100	100		
435		电机接地	1	60	60		
436		净水设备接地	1	60	60		
437		加药设备接地	1	60	60		

438		等电位端子箱接地	1	60	60		
439	大刘家泵站-锅炉房	烟囱接地	1	60	60		
440		配电箱接地	1	60	60		
441		配电箱 SPD 接地	1	100	100		
442		配电箱电源工作接地	1	100	100		
443		配电箱电源防雷设施接地	1	100	100		
444		等电位端子箱接地	1	60	60		
445		锅炉接地	1	60	60		
446		大刘家泵站-水锤室	接闪带接地	2	60	120	
447	测试点接地		2	60	120		
448	配电箱接地		1	60	60		
449	配电箱 SPD 接地		1	100	100		
450	配电箱电源工作接地		1	100	100		
451	配电箱电源防雷设施接地		1	100	100		
452	设备接地		1	60	60		
453	城子坦管理站		屋面金属杆	1	60	60	
454		太阳能热水器	1	60	60		
455		烟囱接地	1	60	60		
456		锅炉接地	1	60	60		
457		总配电箱接地	1	60	60		
458		总配电箱工作接地	1	100	100		
459		配电箱接地	2	60	120		
460		配电箱 SPD 接地	2	100	200		
461	监控柜接地	1	60	60			
462	高阳管理站	烟囱接地	1	60	60		
463		锅炉接地	1	60	60		
464		总配电箱接地	1	60	60		
465		总配电箱	1	100	100		

附件三、电子信息系统、电器设备或设施防雷装置安全性能定期检测收费标准

		SPD 接地					
466		总配电箱工作接地	1	100	100		
467		配电箱接地	2	60	120		
468		配电箱 SPD 接地	2	100	200		
469		监控柜接地	1	60	60		
470	沙里涂泵站 -办公楼	总配电箱接地	1	60	60		
471		总配电箱电源工作接地	1	100	100		
472		楼层配电箱接地	1	60	60		
473		楼层配电箱 SPD 接地	1	100	100		
474		机房配电箱接地	1	60	60		
475		机房配电箱 SPD 接地	1	100	100		
476		机房机柜接地	2	60	120		
477		机房控制箱接地	1	60	60		
478		总配电箱 SPD 接地	1	100	100		
479	沙里涂泵站 -中控室、泵房	接闪带接地	2	60	120		
480		变电所接闪塔接地	1	60	60		
481		引下线测试点接地	4	60	240		
482		中控室配电箱接地	2	60	120		
483		中控室配电箱 SPD 接地	2	100	200		
484		中控室机柜接地	7	60	420		
485		中控室静电地板接地	1	60	60		
486		1#水泵接地	4	60	240		
487		1#水泵控制柜接地	4	60	240		
488		1#水泵 SPD 接地	4	100	400		
							附件三、电子信息系统、电器设备或设施防雷装置安全性能定期检测收费标准

489	沙里涂泵站 -锅炉房	烟囱接地	1	60	60			
490		锅炉接地	1	60	60			
491		配电箱接地	1	60	60			
492		配电箱 SPD 接地	1	100	100			
493	沙里涂泵站 -门卫	接闪带接地	2	60	120			
494		引下线接地	1	60	60			
495		配电箱接地	1	60	60			
496		配电箱 SPD 接地	1	100	100			
497	大营管理站	接闪带接地	2	60	120			
498		引下线接地	2	60	120			
499		总配电箱接 地	1	60	60			
500		总配电箱 SPD 接地	1	100	100			
501		总配电箱工 作接地	1	60	60			
502		配电箱接地	1	60	60			
503		配电箱 SPD 接地	1	100	100			
504		机柜接地	2	60	120			
505		机柜 SPD 接 地	2	100	200			
506		办公室网络 机柜接地	1	60	60			
507		烟囱接地	1	60	60			
508		锅炉接地	1	60	60			
509		转角楼泵站 -办公楼	接闪带接地	2	60	120		
510			引下线接地	2	60	120		
511	总配电箱接 地		1	60	60			
512	总配电箱 SPD 接地		1	100	100			
513	总配电箱工 作接地		1	60	60			
514	2L 配电箱接 地		1	60	60			
515	2L 配电箱 SPD 接地		1	100	100			
516	机柜接地		3	60	180			
517	微控室 2#机 柜 SPD 接地		1	100	100			
							附件三、电 子信息系 统、电器设 备或设施防 雷装置安全	

518		烟囱接地	1	60	60			性能定期检测收费标准
519		锅炉接地	1	60	60			
520	转角楼泵站 -泵房	引下线测试点接地	2	60	120			
521		变电所接闪塔接地	1	60	60			
522		中控室 1#配电箱接地	1	60	60			
523		中控室 1#配电箱 SPD 接地	1	100	100			
524		中控室机柜接地	3	60	180			
525		中控室静电地板接地	1	60	60			
526		中控室操作台接地	1	60	60			
527		中控室静电地板接地	1	60	60			
528		配电室柜接地	4	60	240			
529		配电室 1#柜 SPD 接地	1	100	100			
530		配电室 4#直流屏接地	1	60	60			
531		配电室 4#直流屏 SPD 接地	1	100	100			
532		1#水泵接地	3	60	180			
533		1#水泵控制柜接地	3	60	180			
534		1#水泵 SPD 接地	3	100	300			
535		中控室仪表屏接地	1	60	60			
536		中控室仪表屏 SPD 接地	1	100	100			
537		英那河泵站 -综合楼	接闪带接地	2	60	120		
538			引下线接地	4	60	240		
539			应急照明箱接地	1	60	60		
540	应急照明箱 SPD 接地		1	100	100			

541		总配电箱接地	1	60	60		
542		总配电箱 SPD 接地	1	100	100		
543		总配电箱工作接地	1	100	100		
544		楼层配电箱接地	3	60	180		
545		楼层配电箱 SPD 接地	3	100	300		
546		微机室机柜接地	7	60	420		
547		微机室配电箱接地	1	60	60		
548		微机室配电箱 SPD 接地	1	100	100		
549	英那河泵站 -泵房	引下线接地	4	60	240		
550		中控室静电地板接地	1	60	60		
551		中控室操作台接地	1	60	60		
552		变频室配电箱接地	1	60	60		
553		变频室配电箱 SPD 接地	1	100	100		
554		直流室 1#配电柜接地	14	60	840		
555		直流室 2#配电柜 SPD 接地	1	100	100		
556		直流室配电柜工作接地	1	100	100		
557		1#泵房控制柜接地	5	60	300		
558		1#泵接地	5	60	300		
559		泵房 1# LCU 柜接地	2	60	120		
560		泵房 1# LCU 柜 SPD 接地	2	100	200		
561		英那河泵站 -门卫	引下线接地	4	60	240	
562	监控接地		1	60	60		
563	旗杆接地		3	60	180		
564	皮口办公楼	接闪带接地	2	60	120		

附件三、电子信息系统、电器设备或设施防雷装置安全性能定期检测收费标准

565		测试点接地	2	60	120		
566		配电箱接地	1	60	60		
567		配电箱电源 工作接地	1	100	100		
568		配电箱电源 防雷设施接 地	1	100	100		
569		3L 机房静电 地板接地	1	60	60		
570		3L 机房 UPS 配电柜接地	1	60	60		
571		3L 机房 UPS 配电柜 SPD 接地	1	100	100		
572		3L 机房机柜 接地	4	60	240		
573		3L 微机室配 电柜接地	1	60	60		
574		3L 微机室配 电柜 SPD 接 地	1	100	100		
575		3L 微机室监 控机柜接地	1	60	60		
576		3L 微机室监 控机柜 SPD 接地	1	100	100		
577	张店水厂- 办公楼	爬梯接地	1	60	60		
578		配电箱接地	1	60	60		
579		配电箱 SPD 接地	1	100	100		
580		配电箱电源 工作接地	1	100	100		
581		配电箱电源 防雷设施接 地	1	100	100		
582	张店水厂- 稳压配水井	爬梯接地	1	60	60		附件三、电 子信息系 统、电器设 备或设施防 雷装置安全 性能定期检 测收费标准
583		配电箱接地	1	60	60		
584		配电箱 SPD 接地	1	100	100		
585		配电箱电源 工作接地	1	100	100		
586		配电箱电源 防雷设施接 地	1	100	100		

587	张店水厂- 锅炉房	烟囱接地	1	60	60		
588		配电箱接地	1	60	60		
589		配电箱 SPD 接地	1	100	100		
590		配电箱电源 工作接地	1	100	100		
591		配电箱电源 防雷设施接 地	1	100	100		
592		锅炉接地	1	60	60		
593	张店水厂- 净水间	爬梯接地	1	60	60		
594		配电室配 电柜接地	1	60	60		
595		配电室配 电柜 SPD 接 地	2	100	200		
596		配电室配 电柜电源工 作接地	2	100	200		
597		配电室配 电柜电源防 雷设施接 地	1	100	100		
598		静电地板 接 地	1	60	60		
599		机柜接地	2	60	120		
600		幕墙接地	1	60	60		
601	张店水厂- 泵房	爬梯接地	1	60	60		
602		配电室配 电柜接地	2	60	120		
603		配电室配 电柜 SPD 接 地	2	100	200		
604		配电室电 源工 作接地	1	100	100		
605		配电室电 源防 雷设施接 地	1	100	100		
606		直流屏柜 接 地	1	60	60		
607		直流屏柜 SPD 接 地	1	100	100		
608		机房幕 墙接 地	1	60	60		
609		机房机 柜接 地	2	60	120		

610		机房静电地板接地	1	60	60		
611		机房配电箱接地	1	60	60		
612		机房配电箱 SPD 接地	1	100	100		
613		水泵接地	7	60	420		
614		水泵控制箱接地	7	60	420		
615	张店水厂- 门卫	测试点接地	2	60	120		
616		配电箱接地	1	60	60		
617		配电箱 SPD 接地	1	100	100		
618		配电箱电源工作接地	1	100	100		
619		配电箱电源防雷设施接地	1	100	100		
620	夹心泵站、 高位水池	接闪带接地	2	60	120		
621		爬梯接地	1	60	60		
622		配电柜接地	1	60	60		
623		配电柜 SPD 接地	1	100	100		
624		配电柜电源工作接地	1	100	100		
625		配电柜电源防雷设施接地	1	100	100		
626		PLC 柜接地	1	60	60		
627		PLC 柜 SPD 接地	1	100	100		
628		静电地板接地	1	60	60		
629		水泵接地	4	60	240		
630		夹心高位水池接地	1	60	60		
631		皮口高位水池接地	1	60	60		
632		皮口高位水池接闪杆接地	1	60	60		
633	大长山净水厂-物资库	防雷接地	2	60	120		
634		配电箱接地	1	60	60		

附件三、电子信息系统、电器设备或设施防雷装置安全性定期检测收费标准

635	大长山净水厂-办公楼	接闪带接地	2	60	120		
636		引下线接地	5	60	300		
637		配电柜接地	1	60	60		
638		配电柜 SPD 接地	1	100	100		
639		配电柜电源工作接地	1	100	100		
640		配电柜电源防雷设施接地	1	100	100		
641	大长山净水厂-泵房	接闪带接地	2	60	120		
642		引下线接地	2	60	120		
643		低压室配电柜接地	2	60	120		
644		低压室配电柜 SPD 接地	2	100	200		
645		低压室配电柜电源工作接地	1	100	100		
646		低压室配电柜电源防雷设施接地	1	100	100		
647		低压室 UPS 柜接地	1	60	60		
648		1#PLC 柜接地	3	60	180		
649		1#机柜接地	5	60	300		
650		大长山净水厂-加药间	配电箱接地	1	60	60	
651	配电箱电源工作接地		1	60	60		
652	各岛高位水池	大长山高位接闪带接地	2	60	120		
653		大长山高位均压带接地	2	60	120		
654		大长山高位配电柜接地	1	60	60		
655		大长山高位配电柜 SPD 接地	1	100	100		
656		大长山高位配电柜电源工作接地	1	100	100		

附件三、电子信息系统、电器设备或设施防雷装置安全性能定期检测收费标准

657	大长山高位 配电机柜电 源防雷设施 接地	1	100	100		
658	大长山高位 机柜接地	3	60	180		
659	大长山中部 接闪带接地	2	60	120		
660	大长山中部 均压带接地	2	60	120		
661	大长山中部 配电机柜接 地	1	60	60		
662	大长山中部 配电机柜 SPD 接地	1	100	100		
663	大长山中部 配电机柜电 源工作接地	1	100	100		
664	大长山中部 配电机柜电 源防雷设施 接地	1	100	100		
665	大长山中部 机柜接地	3	60	180		
666	小长山高位 接闪带接地	2	60	120		
667	小长山高位 均压带接地	2	60	120		
668	小长山高位 配电机柜接 地	1	60	60		
669	小长山高位 配电机柜 SPD 接地	1	100	100		
670	小长山高位 配电机柜电 源工作接地	1	100	100		
671	小长山高位 配电机柜电 源防雷设施 接地	1	100	100		附件三、电 子信息系 统、电器设 备或设施防 雷装置安全 性能定期检
672	小长山高位 机柜接地	3	60	180		

673	塞里岛接闪带接地	2	60	120			测收费标准
674	塞里岛均压带接地	2	60	120			
675	塞里岛配电机柜接地	1	60	60			
676	塞里岛配电机柜 SPD 接地	1	100	100			
677	塞里岛配电机柜电源工作接地	1	100	100			
678	塞里岛配电机柜电源防雷设施接地	1	100	100			
679	塞里岛机柜接地	5	60	300			
680	塞里岛电池架接地	1	60	60			
681	瓜皮岛接闪带接地	2	60	120			
682	瓜皮岛均压带接地	2	60	120			
683	瓜皮岛配电机柜接地	1	60	60			
684	瓜皮岛配电机柜 SPD 接地	1	100	100			
685	瓜皮岛配电机柜电源工作接地	1	100	100			
686	瓜皮岛配电机柜电源防雷设施接地	1	100	100			
687	瓜皮岛机柜接地	5	60	300			
688	瓜皮岛电池架接地	1	60	60			
689	哈仙岛接闪带接地	2	60	120			
690	哈仙岛均压带接地	2	60	120			
691	哈仙岛配电机柜接地	1	60	60			

692		哈仙岛配电箱 SPD 接地	1	100	100		
693		哈仙岛配电箱电源工作接地	1	100	100		
694		哈仙岛配电箱电源防雷设施接地	1	100	100		
695		哈仙岛机柜接地	5	60	300		
696		哈仙岛电池架接地	1	60	60		
697		格仙岛接闪带接地 1#	1	60	60		
698		格仙岛接闪带接地 2#	1	60	60		
699		格仙岛均压带接地 1#	1	60	60		
700		格仙岛均压带接地 2#	1	60	60		
701		格仙岛配电箱接地	1	60	60		
702		格仙岛配电箱 SPD 接地	1	100	100		
703		格仙岛配电箱电源工作接地	1	100	100		
704		格仙岛配电箱电源防雷设施接地	1	100	100		
705		格仙岛机柜接地	5	60	300		
706		格仙岛电池架接地	1	60	60		
707	广鹿岛净水厂-水锤室	接闪带接地	2	60	120		
708		引下线接地	2	60	120		
709		配电柜接地	1	60	60		
710		配电柜 SPD 接地	1	100	100		
711		配电柜电源工作接地	1	100	100		

附件三、电子信息系统、电器设备或设施防雷装置安全性能定期检测收费标准

712		配电柜电源 防雷设施接 地	1	100	100			
713		设备接地	2	60	120			
714	广鹿岛净水 厂-发电机 房	接闪带接地	2	60	120			
715		引下线接地	2	60	120			
716		配电箱接地	1	60	60			
717		发电机接地	1	60	60			
718			接闪带接地	2	60	120		
719		引下线接地	2	60	120			
720		低压室配电 柜接地	2	60	120			
721		低压室配电 柜 SPD 接地	2	100	200			
722		低压室配电 柜电源工作 接地	1	100	100			
723		低压室配电 柜电源防雷 设施接地	1	100	100			
724	广鹿岛净水 厂-泵房	直流屏柜接 地	1	60	60			
725		直流屏柜 SPD 接地	1	100	100			
726		中控室 PLC 柜接地	2	60	120			
727		中控室 PLC 柜 SPD 接地	2	100	200			
728		中控室静电 地板接地	1	60	60			
729		水泵接地	10	60	600			
730		水泵控制柜 接地	10	60	600			
731		水泵控制柜 SPD 接地	10	60	600			
732			接闪带接地	2	60	120		
733			引下线接地	4	60	240		
734	广鹿岛净水 厂-综合楼、 食堂	爬梯接地	1	60	60			
735		配电柜接地	1	60	60			
736		配电柜 SPD 接地	1	100	100			
737		配电柜电源 工作接地	1	100	100			

附件三、电  
子信息系  
统、电器设  
备或设施防  
雷装置安全  
性能定期检  
测收费标准

738		配电柜电源 防雷设施接 地	1	100	100		
739	广鹿岛净水 厂-锅炉房	接闪带接地	2	60	120		
740		引下线接地	2	60	120		
741		配电柜接地	1	60	60		
742		配电柜 SPD 接地	1	100	100		
743		配电柜电源 工作接地	1	100	100		
744		配电柜电源 防雷设施接 地	1	100	100		
745		锅炉设备接 地	1	60	60		
746	广鹿岛净水 厂-稳压井	接闪带接地	2	60	120		
747		引下线接地	2	60	120		
748		配电柜接地	1	60	60		
749		配电柜 SPD 接地	1	100	100		
750		配电柜电源 工作接地	1	100	100		
751		配电柜电源 防雷设施接 地	1	100	100		
752		控制柜接地	1	60	60		
753	控制柜 SPD 接地	1	100	100			
754	广鹿岛净水 厂-加药间	接闪带接地	2	60	120		
755		引下线接地	2	60	120		
756		配电柜接地	1	60	60		
757		配电柜 SPD 接地	1	100	100		
758		配电柜电源 工作接地	1	100	100		
759		配电柜电源 防雷设施接 地	1	100	100		
760	广鹿岛净水 厂-净水间	接闪带接地	2	60	120		
761		引下线接地	4	60	240		
762		低压室配电 柜接地	2	60	120		
763		低压室配电	2	100	200		

		柜 SPD 接地						
764		低压室配电柜电源工作接地	1	100	100			
765		低压室配电柜电源防雷设施接地	1	100	100			
766		中控室静电地板接地	1	60	60			
767		中控室机柜接地	2	60	120			
768		中控室机柜 SPD 接地	2	100	200			
769		照明箱接地	1	60	60			
770		照明箱 SPD 接地	1	100	100			
771		鼓风机室配电箱接地	1	60	60			
772		鼓风机室配电箱 SPD 接地	1	100	100			
773	广鹿岛净水厂-污泥间	接闪带接地	2	60	120			
774		引下线接地	2	60	120			
775		低压室配电柜接地	2	60	120			
776		低压室配电柜 SPD 接地	2	100	200			
777		低压室配电柜电源工作接地	1	100	100			
778		低压室配电柜电源防雷设施接地	1	100	100			
779	广鹿岛净水厂-警卫室	接闪带接地	2	60	120			
780		引下线接地	2	60	120			
781		配电柜接地	1	60	60			
782		配电柜 SPD 接地	1	100	100			
783		配电柜电源工作接地	1	100	100			
784		配电柜电源防雷设施接地	1	100	100			

附件三、电子信息系统、电器设备或设施防雷装置安全性能定期检测收费标准

785	市内办公楼	接闪带接地	2	60	120		
786		总配电箱接地	1	60	60		
787		总配电箱 SPD 接地	1	100	100		
788		楼顶机房配电箱接地	1	60	60		
789		楼顶机房配电箱 SPD 接地	1	100	100		
790		总配电柜电源工作接地	1	100	100		
791		总配电柜电源防雷设施接地	1	100	100		
792		地下机房静电地板接地	1	60	60		
793		地下机房机柜组接地	1	60	60		
794		地下机房 UPS 柜接地	1	60	60		
795		地下机房 UPS 柜 SPD 接地	1	100	100		
796		楼顶机房静电地板接地	1	60	60		
797		楼顶机房接地	1	60	60		
798		楼顶机房配电箱接地	1	60	60		
799		楼顶机房机柜接地	1	60	60		
800		楼顶旗杆接地	1	60	60		
合计			1217		85580		

附件三、电子信息系统、电器设备或设施防雷装置安全性能定期检测收费标准

注:收费标准参考文件指的是辽价函(2012)85号内容,请报价单位在‘优惠单价’列填写各项检测的最终报价单价,并自动汇总‘优惠金额’合计作为总报价。